T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Halk Sağlığı Laboratuvarı
Analiz Raporu

Sağlık Bakanlığı
mir Halk Sağlığı Laboratuvarı

TÜRKAK
Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0264-T

AB-0264-T
03183
25.03.2015

1766

umunenin Geliş Sebebi : KONTROL
esmi Mühür : Mühürlü
umunenin Gönderildiği İlçe/İl : İZMİR
umuneyi Gönderen : İZMİR İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
umunenin Sahibi : BOZDAĞ NİL MADRAN KAYNAK SUYU İŞLETMESİ
: İZMİR
umunenin Alındığı Yer : KAYNAK SUYU TESİSİ
umunenin Alındığı Adres : İZMİR
umunenin Cinsi : DOĞAL KAYNAK SUYU(Ozonlu)
umunenin Markası : BOZDAĞ NİL MADRAN
umunenin Parti / Seri No'su : 2
um.Üretim ve Son Kull. Tarihi : 19.03.2015 / 19.05.2015
retici Firma Adı/Adresi : --: --
umunenin Miktarı : 3*250ML+19L
umunenin Ambalaj Şekli : CAM ŞİŞE+ORJİNAL AMBALAJ
aboratuvara Getiriliş Koşulu : Uygun
umune Alım Tarihi : 19.03.2015
ab.Gel.Tarihi ve Saati : 19.03.2015 14:47
nalize Başlama Bitiş tarihi : 19.03.2015 / 25.03.2015
elen Evrak Tarihi : 19.03.2015
.B.S. No : 27424
EYAN EDİLEN BİLGİLER :

Analizler	Analiz Sonuçları	Birim	Metod - Cihaz	Raporlama Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti
Mikrobiyolojik Parametreler					
Koliform bakteri	0	kob/250 ml	TS EN ISO 9308-1:2004 Membran		0
Escherichia coli	0	kob/250 ml	TS EN ISO 9308-1:2004 Membran		0
Koloni sayısı 37°C (48 saat)	0	kob/1 ml	TS EN ISO 6222:2002		20
Koloni sayısı 22°C (72 saat)	0	kob/1 ml	TS EN ISO 6222:2002		100
Pseudomonas aeruginosa	0	kob/250 ml	TS EN ISO 16266:2009 Membran		0
lostridium perfringens (sporlu)	0	kob/100 ml	98/83/CE Direktifi Ek III Membran		0
Kimyasal Parametreler					
İletkenlik(20°C)	78.9	µS/cm	SM 2510 B Port.çoklu ölç.C.	0.1	2500.0
pH	7.77	pH birimi	SM 4500-H+ PH Metre	0.1	4.5-9.5
zon(O3)	TE	µg/L	Hazır kit(Hach) Spektrofoto.	10.0	50.0
ulanıklık	Uygun		Organoleptik		TKEDY
oku	Uygun		Organoleptik		TKEDY
enk	Uygun		Organoleptik		TKEDY
at	Uygun		Organoleptik		TKEDY
Amonyum(NH4)	TE	mg/L	TSENISO 14911 IC	0.2	0.5
Bromat(BrO3)	TE	µg/L	SM4110 D IC	2.0	3.0
Bromoform(CHBr3)	TE	µg/L	SM 6010B/6200B GC-MS Purge&Trap	0.2	1.0

ısaltmalar: **TE:**Tespit Edilemedi, **TKEDY:**Tüketicilerce Kabul Edilebilir ve Herhangi Bir Anormal Değişim Yok, **kob:**Koloni Oluşturan Birim.

ORUM:Numune suyun yapılan analiz sonuçları; 17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 7 Mart 013 tarih 28580 sayılı Resmi Gazete'de değişikliğe uğrayan 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' hükümlerine ygundur.

F:60/KYB/02

Adres: 52/18 sok No:4 35350 Karabağlar - İzmir/TÜRKİYE
Tel: +90 232 285 31 62 Faks: +90 224 59 89 Elektronik Ağ : //izhsl.ihsm.gov.tr

T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı
Analiz Raporu

T.C. Sağlık Bakanlığı
İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı

TÜRKAK
Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0264-T

AB-0264-T
03183
25.03.2015

Analizler	Analiz Sonuçları	Birim	Metod - Cihaz	Raporlama Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti

Analizi Yapan

Ziraat Mühendisi Gönül DOĞU

Biyolog Gülay TORUN

Gıda Müh. Naime YILMAZ

Kimyager Nilüfer SOLMAZ

Birim Sorumlusu

Dr. Kimyager Yasemin COŞAR

Gıda Yük.Müh.Ayperi YÜCE

Gıda Müh.Gülser AKBAŞ

Su.Ür.Müh.İ.Hakan BARUT

Laboratuvar Sorumlusu V.

Gıda Müh.Hüseyin Zakir BARUT

Tarih:

Açıklamalar:
1- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler, yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
2-Bu Rapor, İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp, çoğaltılamaz.
3- İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
4- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
*işaretli parametreler TURKAK tarafından akredite edilmiştir.

Adres: 52/18 sok No:4 35350 Karabağlar - İzmir/TÜRKİYE
Tel: +90 232 285 31 62 Faks: +90 224 59 89 Elektronik Ağ : //izhsl.ihsm.gov.tr